

**PROYECTO “MEJORA AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL  
RECURSO HÍDRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, FASE I,  
(MAAPYGIRH)”  
2014/SPE/0000400254**

30 de octubre de 2018

**ADENDA No. 1**

**PROCESO DE LPN: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE  
VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE SANTA ROSA DE COPÁN”  
2014/SPE/0000400254 – LPN 006/2018**

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras, C. A., a todas las Empresas Constructoras, Consorcios y Contratistas Individuales que solicitaron los Documentos de Licitación y demás documentos para presentar ofertas en el proceso de Licitación Pública Nacional “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE SANTA ROSA DE COPÁN”, que se lleva a cabo en el marco del proyecto “Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Fase I (MAAPYGIRH)”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **ADENDA No. 1** de este proceso de licitación, a través de la cual se modifica el Documento de Licitación en los aspectos siguientes:

1. Se modifica la fecha para la presentación de las ofertas por lo que se deberá de leer de la siguiente manera:



La fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas es:

Fecha: 19 de noviembre de 2018

Hora: 2:00 PM (hora de la República de Honduras)

2. El tanque a diseñar y construir deberá tener un volumen útil de 300,000 galones sin considerar ampliaciones, por lo que se instruye a omitir la ampliación del mismo a 450,000 galones en el Documento de Licitación.

Atentamente,

  
  
**Amal Erazo Alvarado**  
Alcalde Municipal